



HOBES, spol. s r.o.
K Luhům 151, 793 12 Horní Benešov
IČO: 45195277 DIČ: CZ 45195277
Tel: 554 748 320 Fax: 554 748 327
e-mail: hobes@hobes.cz, [http:// www.hobes.cz](http://www.hobes.cz)

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C/2933

Prohlášení o shodě

Vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle NV ČR č. 163/2002 Sb., resp. NV ČR 312/2005 Sb.

jako výrobce výrobku

název: Ocelová zárubeň s požární odolností **EI 30**

Výrobce: HOBES, spol. s r.o., K Luhům 151, 793 12 Horní Benešov,
IČO: 45195277, DIČ: CZ 45195277

potvrzuje

že výrobek - ocelová stavební zárubeň typová – rozměru
YZ 2045x 800/150 PP pravá

je určena pro ohraničení průchozího dveřního otvoru ve stěně a slouží zpravidla k zavěšení dveřního protipožárního křídla /křídla/. Používá se v interiéru jako součást požárních uzávěrů, které mají nároky na požární odolnost EI 30 DP1 dle ČSN EN 13501-2+A1:2010. Zkouška byla prováděna dle zkušebního předpisu ČSN EN 16341:2000 jako komplet s dveřním křídlem výrobce MR Požární servis s.r.o. Valašské Meziříčí. Výrobek vyhovuje ČSN 74 6501, splňuje základní požadavky podle NV ČR č. 163/2002 Sb. a je bezpečný za dodržení obvykle určených podmínek k jeho použití.

Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na tento výrobek.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. č. P-C-009/Z/212/2014 ze dne 21.01.2014 a Certifikát č. 009/Z/212/2014 ze dne 21.01.2014.

Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě 73 0532, ČSN EN 1192, ČSN EN 14600, ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810 a Stavebním technickém osvědčení č. 009/Z/212/2014, vydaného od CSI a.s., pracoviště Zlín dne 21.01.2014.

Ev.č.: 6922



Ing. Tomáš Stříška
jednatel společnosti

v zastoupení
Roman Pelech

19.05.2023